LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല.

(ബി) അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പോസ്റ്റുകളിലേയും ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്കടുത്തുമുള്ള ബാനറുകളും പോസ്റ്ററുകളും അഴിച്ചു മാറ്റുവാൻ പൊതുവായ നിർദ്ദേശം ഫീൽഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വാകത്താനം സബ്ഡിവിഷനിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി

165 (5570) ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നോക്ക പട്ടിക സമുദായക്ഷേമവും ഊർജ്ജവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പള്ളം ഡിവിഷനിൽ വാകത്താനം സബ് ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട പാറക്കുളം, കൊളാകുളം, വേടർ കോളനി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പതിവായി വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഈ പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ചങ്ങനാശ്ശേരി സബ്സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും വരുന്ന വാകത്താനം ഫീഡറിന്റെയും കറിച്ചി ഫീഡറിന്റേയും അവസാന ഭാഗത്താണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) വാകത്താനം സബ്സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി തടസ്സം ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് 2011-ൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. വാകത്താനത്ത് ഒരു 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം

166 (5571) ശ്രീ. എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നോക്ക പട്ടിക സമുദായക്ഷേമവും ഊർജ്ജവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബാലുശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണത്തിന് 2010 ജൂൺ വരെ എത്ര തുക വേണ്ടിവന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വേണ്ടി വന്ന തുക എത്ര ?